

UWAGI:

1 - Przed przystąpieniem do wykonania prac budowlanych należy skorygować rzędne wysokościowe wskazane w projekcie z rzędnymi rzeczywistymi. W przypadku stwierdzenia różnic należy powiadomić nadzór autorski.

2 - Istniejące wyposażenie technologiczne oraz rurociąg do poboru osadu zdemontować.

3- Otwory w ścianach zbiornika, które nie zostaną wykorzystane szczelnie zaślepić.

1. Mieszadło zatapialne średnioobrotowe 1 kpl. typ RW 3032 (lub równoważne) o następujących parametrach:
   - średnica śmigła 300 mm
   - masa mieszadła 57,0 kg
   - liczba obrotów n = 894 obr/min
   - moc zainstalowana P2 2,8 kW
2. Złącze typu strażackiego 1 szt.
3. Wyciągarka ręczna 1 kpl.
4. Dekanter wód nadosadowych 1 kpl.
5. Przewód elastyczny Ø 100 1 kpl.
6. Przelew awaryjny 1kpl.
7. Tuleja kołnierzowa PE DN90 2 szt.
8. Tuleja kołnierzowa PE DN160 1 szt.
9. Otwór montażowy mieszadła 600x1100 2 szt.
10. Właz żeliwny Ø 600 typu lekkiego 1 szt.
11. Drabina ze stali nierdzewnej 1 szt.
12. Rura wywiewna PVC Ø 160 2 szt.
13. Stopa wyciągarki ręcznej 1 szt.
14. Otwór montażowy dekantera wód nadosadowych 50x50 1 szt.
15. Wentylator mechaniczny Ø 315 1 szt. w wersji przeciwwybuchowej
16. Zasuwa kołnierzowa ziemna z obudową DN150 PN10 1 szt.
17. Przejście szczelne łańcuchowe na rurę Ø 104 1 kpl.
18. Przejście szczelne łańcuchowe na rurę Ø 154 1 kpl.
19. Przejście szczelne łańcuchowe na rurę Ø 94 1 kpl.
20. Zasuwa kołnierzowa ziemna z obudową DN100 PN10 1 szt.

RUROCIĄG GRAWITACYJNY
WÓD NADOSADOWYCH
DN160 PE 100 PN 10 SDR 17
POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCĄ SIECIĄ PVC160
PO WERYFIKACJI RZĘDNYCH W CELU
ZACHOWANIA ODPOWIEDNIEGO SPADKU

EBG PROJEKT UL. SZKOLNA 37 62-571 STARE MIASTO

Umowa: **190/2014**	Inwestor: **Gminna Kwilcz**		Miejscowość: **Lubosz gm. Kwilcz**
Obiekt: **Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Lubosz**			Nazwa rys.: **Zbiornik magazynowy osadu**
Stadium dokumentacji: **Projekt wykonawczy**			Branża: **Sanitarna**

	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Skala:
Projektant:	**dr inż. Mirosław Mąkowski**	LBS/0012/POOS/06		**1:50**
Opracował:	**mgr inż. Marek Górny**			Nr rys.: **12**
Sprawdził:	**mgr inż. Tomasz Olechno**	LBS/0064/PWOS/09		Data: **czerwiec 2015r.**