

Kwilcz, dnia 2020-06-22

RRG. 271.3.2020.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

W odpowiedzi na wniosek, o udzielenie wyjaśnień do SIWZ, dotyczący przetargu pn: *Remont i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubosz* przesłany mailem w dniu 19.06.2020 r. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o szczegółową specyfikację z jakiej stali mają zostać wykonane urządzenia mechanicznego oczyszczania ścieków oraz turbiny napowietrzające – czy ma to być stal AISI 304 czy AISI 316?

Odpowiedź:

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - STI 04 Technologia oczyszczalni - podane zostały minimalne wymagania stali kwasoodpornej – AISI 304.

WÓJT
Marek
Stanisław Mianek