

Kwilcz, dnia 2020-07-06

RRG. 271.7.2020.ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wyjaśnienia SIWZ w przetargu pn: **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu** przesłane mailem w dniu 3 lipca 2020r. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Zgodnie z ogłoszeniem nr 556641-N-2020 z dnia 2020-07-01 r., SEKCJAII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Zamawiający wskazuje: „*Następnie woda będzie trafiać na złoża filtracyjne, które wykonane powinny być ze żwiru o różnej granulacji. Dobór warstw oraz granulacji dokona projektant Wykonawcy. Urządzenie powinno działać w zakresie ciśnień 0-10 bar*”. Podobny opis znajduje się również w SIWZ w pkt. 3.1 str. 5.

Zgodnie z dokumentacją przetargową niniejsze postępowanie przeprowadzane jest jako zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kwilczu**. **Z uwagi, na to iż wykonanie projektu nie jest przedmiotem niniejszego postępowania prosimy o sprostowanie zapisu.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w projekcie technologii uzdatniania wody systemem IMT1Z4 w budynku stacji uzdatniania wody w Kwilczu, będącym załącznikiem do SIWZ znajduje się opis zaprojektowanych do zastosowania złoż jak i również podane są granulacje żwiru, które będą zastosowane na przedmiotowej inwestycji.

WÓJT
Mannek
Stanisław Mannek