

Protokół Nr 4
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kwilcz

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Dariusz Prętki (przewodniczący komisji),
2. Aneta Nowak (zastępca przewodniczącego),
3. Mieczysław Kaczmarek (członek),
4. Kazimierz Kostrzyński (członek).

przeprowadziła – zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. – w dniu **06.04.2016 r.** kontrolę w zakresie:

Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych Gminy Kwilcz.

Dodatkowo na zaproszenie przewodniczącego Komisji w wizytacji wziął udział Marcin Piechocki – Komendant Gminny ZOSP RP w Kwilczu.

Kontrola przeprowadzana była w siedzibach jednostek oświatowych gminy Kwilcz:

1. Szkoła Podstawowa w Luboszu;
2. Przedszkole „Pod Topolą” w Kwilczu;
3. Zespół Szkół w Kwilczu.

W trakcie kontroli udzielali wyjaśnień:

1. Małgorzata Wrembel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luboszu,
2. Bogumiła Jasińska – Dyrektor Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu
3. Jacek Rosiak – Dyrektor Zespołu Szkół w Kwilczu.

W trakcie wizytacji sformułowano następujące zastrzeżenia dotyczące wymagań ochrony przeciwpożarowej w lustrowanych placówkach oświatowych Gminy Kwilcz:

1. Szkoła Podstawowa w Luboszu:
 - brak samozamykacza drzwi przeciwpożarowych magazynu oleju opałowego
 - brak oznakowania drogi pożarowej
2. Przedszkole w Kwilczu:
 - brak uwag, przedszkole w minionych latach dostosowane do wymagań ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zaleceniami ekspertyzy technicznej
3. Zespół Szkół w Kwilczu:
 - brak klosza na lampie w klasie – kondygnacja podziemna
 - brak oznakowania jednego hydrantu wewnętrznego

W trakcie prac skontrolowano podstawowe wymagania ochrony przeciwpożarowej rozpatrywanych obiektów. Należy podkreślić, że nie wykryto rażących nieprawidłowości, a wykryte usterki zaliczyć można do drobnych nieprawidłowości, które bez większych problemów można usunąć.

W placówkach prowadzone są wymagane próbne ewakuacje w których przeważnie uczestniczą także jednostki ochrony przeciwpożarowej, a urządzenia przeciwpożarowe poddawane są okresowym przeglądom. Podsumowując poziom ochrony przeciwpożarowej w budynkach oświatowych nie budzi większych zastrzeżeń.

Nie stwierdzono uwag dotyczących bezpieczeństwa dla uczniów w placówkach oświatowych Gminy Kwilcz.

Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości temacie i tym samym Komisja zakończyła kontrolę, nie zachodzi także konieczność wydania zaleceń pokontrolnych.

Protokół sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Przewodniczący Rady Gminy;
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
3. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Luboszu – kierownik kontrolowanego podmiotu.
4. Dyrektor Przedszkola „Pod Topolą” w Kwilczu – kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Zespół Szkół w Kwilczu – kierownik kontrolowanego podmiotu.

Kwilcz, dnia

Podpisy członków Komisji:

1. *Przeki Demisz*
2. *Amela Nowak*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

..... *[Signature]*

M. Wroblewski
Jack Rosiak